

Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:
elektronická podatelna e-mail: podatelna@meuslany.cz, ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 11410/2021/OŽP-novm
Č.j.: MUSLANY/2593/2022/OŽP
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Tel.: 312 511 209
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Slaný dne 18.1.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení souboru staveb (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení souboru staveb, kterou dne 26.10.2021 podal

Obec Pálec, IČO 00640565, Pálec č.p. 65, 273 71 Zlonice,
kterého zastupuje HADRABA, s.r.o., IČO 02940540, Chalúpeckého č.p. 1824, 252 63 Roztoky
u Prahy

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Kanalizace a ČOV Pálec

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 6 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 9 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 30 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 31 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 32/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 36 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 38/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 40 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 41 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 45 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 50/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 55 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 58 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 60 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 61 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 63 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 64 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 65 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 69

(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 73 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 83 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 85 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 86 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 87 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 88 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 89 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 91 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 102 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 108 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 115 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 117 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 118 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 120 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 125 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 126 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 127 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 128 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 129 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 132/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 153 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 156 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 158 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 159 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 160 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1 (lesní pozemek), parc. č. 2/4 (ostatní plocha), parc. č. 3/2 (ostatní plocha), parc. č. 3/3 (trvalý travní porost), parc. č. 3/4 (ostatní plocha), parc. č. 3/7 (ostatní plocha), parc. č. 3/8 (ostatní plocha), parc. č. 11/3 (ostatní plocha), parc. č. 11/5 (ostatní plocha), parc. č. 11/11 (ostatní plocha), parc. č. 11/12 (ostatní plocha), parc. č. 11/13 (ostatní plocha), parc. č. 16/1 (ostatní plocha), parc. č. 16/3 (ostatní plocha), parc. č. 16/4 (ostatní plocha), parc. č. 18/1 (orná půda), parc. č. 18/2 (zahrada), parc. č. 18/3 (zahrada), parc. č. 31/1 (trvalý travní porost), parc. č. 32/1 (ostatní plocha), parc. č. 32/2 (trvalý travní porost), parc. č. 35/4 (ostatní plocha), parc. č. 39 (vodní plocha), parc. č. 40/1 (orná půda), parc. č. 41 (trvalý travní porost), parc. č. 42 (ostatní plocha), parc. č. 65/3 (ostatní plocha), parc. č. 65/11 (ostatní plocha), parc. č. 76/1 (zahrada), parc. č. 76/3 (ostatní plocha), parc. č. 94/2 (zahrada), parc. č. 96 (trvalý travní porost), parc. č. 108/3 (trvalý travní porost), parc. č. 109 (vodní plocha), parc. č. 116 (orná půda), parc. č. 133/4 (orná půda), parc. č. 133/6 (orná půda), parc. č. 133/7 (orná půda), parc. č. 158/12 (vodní plocha), parc. č. 193/1 (zahrada), parc. č. 590/1 (ostatní plocha), parc. č. 593/1 (ostatní plocha), parc. č. 825/4 (orná půda), parc. č. 830/3 (ostatní plocha), parc. č. 830/4 (ostatní plocha), parc. č. 830/6 (ostatní plocha), parc. č. 831 (ostatní plocha), parc. č. 833 (ostatní plocha), parc. č. 835 (ostatní plocha), parc. č. 836 (ostatní plocha), parc. č. 838/1 (ostatní plocha), parc. č. 854 (ostatní plocha), parc. č. 862/1 (ostatní plocha), parc. č. 863 (ostatní plocha), parc. č. 864, parc. č. 868 (ostatní plocha), parc. č. 870 (ostatní plocha), parc. č. 875 (ostatní plocha), parc. č. 881/1 (ostatní plocha), parc. č. 881/2 (ostatní plocha), parc. č. 881/6 (ostatní plocha), parc. č. 881/7 (ostatní plocha), parc. č. 881/13 (ostatní plocha), parc. č. 882/3 (ostatní plocha), parc. č. 882/4 (ostatní plocha), parc. č. 883 (vodní plocha), parc. č. 891 (ostatní plocha) v katastrálním území Pálec u Zlonic.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stavbu nové splaškové kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod, přeložky vodovodního řadu, přeložky dešťové kanalizace, přípojky vody pro ČOV, šplaskových kanalizačních přípojek, přípojky NN pro ČOV.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí C.2, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Záměr bude realizován v souladu s dokumentací ke společnému povolení stavby: „Kanalizace a ČOV Pálec“, vypracoval HADRABA s.r.o., Chalúpeckého 1824, Roztoky 252 63, IČO:02940540, ved. projektu Ing. Pavel Jakubů, zodp. projektant Ing. Michal Hadraba, 05/2021.

3. Realizace kanalizace a ČOV nesmí znemožnit, nebo ztížit příští možnost využití pozemků dotčených stavbou. Plochy zasažené stavbou musí být po ukončení práce uvedeny do původního stavu.
4. Realizace záměru nesmí poškodit vodní tok – Pálečský potok, ani trvale znehodnotit údolní nivu.

III. Vydává podle § 15 vodního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Kanalizace a ČOV Páleč

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Páleč
Názvy katastrálních území	Páleč u Zlonic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15/1, 15/2, 16, 18, 19/2, 20, 21, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 34, 36, 38/1, 38/2, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50/1, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72/2, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 109, 111/1, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 150, 153, 156, 158, 159, 160, 163, parc. č. 1, 2/4, 3/2, 3/3, 3/4, 3/7, 3/8, 11/3, 11/5, 11/11, 11/12, 11/13, 16/1, 16/3, 16/4, 18/1, 18/2, 18/3, 31/1, 32/1, 32/2, 35/4, 39, 40/1, 41, 42, 65/3, 65/11, 76/1, 76/3, 94/2, 96, 108/3, 109, 116, 133/4, 133/6, 133/7, 158/12, 193/1, 590/1, 593/1, 825/4, 830/3, 830/4, 830/6, 831, 833, 835, 836, 838/1, 854, 862/1, 863, 864, 868, 870, 875, 881/1, 881/2, 881/6, 881/7, 881/13, 882/3, 882/4, 883, 891 v katastrálním území Páleč u Zlonic
Název vodního toku	Pálečský potok
Číslo hydrologického pořadí	1-12-02-085
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	X: 1014513,855; Y: 765676,049
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	X: 1014565,480; Y: 765674,428

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodovodní řady	
Druh vodovodního řadu	zásobovací
Celková délka řadů	37,7 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	32 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	90 mm
Stoková síť	
Druh stokové sítě	gravitační, tlaková
Celková délka stok	2950 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	2833,0; 117,5

Nejmenší jmenovitá světlost stoky	50 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	1
Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice	
Druh stanice	čerpací
Projektovaný výkon	12 l/s
Čistírna odpadních vod (ČOV)	
Druh přiváděných vod	splaškové
Biologické čištění	kořenovým systémem
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Projektované parametry čistírny	
Počet napojených EO	350
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24	38,50 m3/den
Maximální bezdeštný denní přítok Qd	38,50 m3/den
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh	1,60 m3/hod
Maximální bezdeštný roční přítok Qr	14052,50 m3/rok
Podíl průmyslových odpadních vod na Qr	0 %
a) BSK5 Odtok	0,42 t/rok
b) CHSKCr Odtok	1,55 t/rok
c) NL Odtok	0,56 t/rok
d) N-NH4 Odtok	0,17 t/rok
Názvy a kódy obcí napojených na ČOV	Páleč
Způsob nakládání s kaly	jiný - zajistí provozovatel
Název vodovodu	Vodovod Páleč
Stavby vodovodních řadů a objektů včetně úpraven vody	přeložka vodovodního řadu, přípojka vody pro ČOV
Příslušnost k systému vodovodu	místní
Název vodního díla	Přeložka vodovodního řadu
Název kanalizačního systému	Kanalizace a ČOV Páleč
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť, ČOV, ČSOV, splaškové kanalizační přípojky, přeložka dešťové kanalizace, přípojka NN pro ČOV
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Zpracování kanalizačního řádu	ANO
Název vodního díla	Kanalizace a ČOV Páleč

Stavební objekty:**SO 300 – Splaškové kanalizační stoky**

Druh stokové sítě	gravitační, tlaková
Celková délka stok	2950 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	2833,0; 117,5
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	50 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	1

SO 310 – Splaškové kanalizační přípojky

Celkem ks přípojek	115
Nejmenší jmenovitá světlost přípojky	150 mm
Největší jmenovitá světlost přípojky	150 mm

SO 303 – Přeložka vodovodního řadu a přípojky

Celková délka řadů	37,7 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	32 mm
Největší jmenovitá světlost řadu	90 mm

SO 305 – Přípojka vody pro ČOV

Celková délka přípojky	25,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost přípojky	32 mm
Největší jmenovitá světlost přípojky	32 mm

SO 304 – Přeložka dešťové kanalizace

Celková délka stoky	55,0 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	250 mm

SO 301 Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

Druh stanice	čerpací
Projektovaný výkon	12 l/s

SO 302 Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod	splaškové
Biologické čištění	kořenovým systémem
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců

Projektované parametry čistírny

Počet napojených EO	350
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24	38,50 m3/den
Maximální bezdeštný denní přítok Qd	38,50 m3/den
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh	1,60 m3/hod
Maximální bezdeštný roční přítok Qr	14052,50 m3/rok
Podíl průmyslových odpadních vod na Qr	0 %
a) BSK5 Odtok	0,42 t/rok
b) CHSKCr Odtok	1,55 t/rok
c) NL Odtok	0,56 t/rok
d) N-NH4 Odtok	0,17 t/rok
Názvy a kódy obcí napojených na ČOV	Pálec
Způsob nakládání s kaly	jiný - zajistí provozovatel

SO 400 – Přípojka NN pro ČOV

Celková délka přípojky	134,0 m
Projektované jištění připojení	3 x 16 A

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stavbu nové splaškové kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod, přeložky vodovodního řadu, přeložky dešťové kanalizace, přípojky vody pro ČOV, splaškových kanalizačních přípojek, přípojky NN pro ČOV.

SO 300 – Splaškové kanalizační stoky**Gravitační splaškové stoky****Začátek stavby****Konec stavby**

Jméno stoky	Materiál	Dimenze	Délka stoky	DN 250	DN 300	X:	Y:	X:	Y:
Stoka SA	PCV SN 10	DN 300, DN 250	285,5	12,5	273,0	1014714,335	765384,556	1014707,937	765650,964
Stoka SB	PCV SN 10	DN 250	263,5	263,5	0,0	1014723,887	765439,600	1014865,467	765448,344
Stoka SC	PCV SN 10	DN 300, DN 250	401,5	295,0	106,5	1014720,216	765653,040	1014962,083	765424,793
Stoka SD	PCV SN 10	DN 250	199,5	199,5	0,0	1014784,714	765675,688	1014868,499	765536,894
Stoka SE	PCV SN 10	DN 250	62,0	62,0	0,0	1014819,510	765678,742	1014881,314	765678,171
Stoka SF	PCV SN 10	DN 250	48,0	48,0	0,0	1014819,510	765678,742	1014821,069	765630,964
Stoka SG		DN 300, DN 250	422,0			1014671,183	765660,390	1014878,216	765819,146
	ACARO SN 12			39,5	257,0				
	PCV SN 10			106,5	19,0				
Stoka SH	PCV SN 10	DN 250	194,0	194,0	0,0	1014846,547	765886,928	1014873,880	765735,618
Stoka SI	PCV SN 10	DN 250	250,0	250,0	0,0	1014667,950	765663,618	1014496,776	765553,682
Stoka SJ	PCV SN 10	DN 250	393,0	393,0	0,0	1014671,176	765663,391	1014455,175	765798,127
Stoka SK	PCV SN 10	DN 250	116,0	116,0	0,0	1014588,352	765671,011	1014489,806	765649,840
Stoka SL	PCV SN 10	DN 250	61,0	61,0	0,0	1014563,419	765673,625	1014503,431	765674,302
Stoka SM	PCV SN 10	DN 250	82,0	82,0	0,0	1014559,526	765711,370	1014477,688	765712,624
Stoka SN	PCV SN 10	DN 250	25,5	25,5	0,0	1014532,721	765712,157	1014520,273	765734,482
Stoka SO	PCV SN 10	DN 250	15,5	15,5	0,0	1014513,462	765777,764	1014514,103	765762,113
Stoka SQ	PCV SN 10	DN 250	17,0	17,0	0,0	1014902,311	765547,190	1014918,498	765552,717
CELKEM			2 833,0	2 138,5	694,5				

Tlakové stoky

Jméno stoky	Materiál	Dimenze	Délka stoky	PE 160	PE 50				
--------------------	-----------------	----------------	--------------------	---------------	--------------	--	--	--	--

Stoka ST1	PE 100, SDr 11	50x4,8	66,5	0,0	66,5	1014962,083	765424,793	1014992,560	765365,568
Stoka ST2	PE 100, SDr 17	160x9,1	51,0	51,0	0,0	1014707,937	765650,964	1014672,090	765658,277
CELKEM			117,5	51,0	66,5				

SO 301 Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

Čerpací šachta: průměr 4 m, hloubka 6,5 m

Nátok odpadních vod – z celkem 75 nemovitostí + rozvojové plochy, odhadem 95 nemovitostí x 2,5 obyvatele, 100 l/obyv./den, $Q_d = 95 \times 2,5 \times 100 = 23,75 \text{ m}^3/\text{den}$, $Q_{dmax} = 23,75 \times 1,5 = 35,63 \text{ m}^3/\text{den}$, z toho 10 hodin akumulace – 15 m³.

ČSOV	Střed stavby	
	X:	Y:
	1014671,186	765659,140

SO 302 – Čistírna odpadních vod

Přítokové potrubí

Česle

Biologický septik

Pulzní šachty (PŠ1 – PŠ4)

Vertikální kořenový filtr 1 (VKF1)

Vertikální kořenový filtr 2 (VKF2)

Rozdělovací šachta (RŠ)

Sběrné šachty (SŠ1, SŠ2)

Čerpací šachta (ČŠ1)

Čerpací šachta (ČŠ2)

Měrná šachta (MŠ)

Odtokové potrubí

Výtokový objekt (VO)

Ostatní trubní vedení spojující objekty

Elektropřípojka MŠ, ČŠ1,2, Č

Obslužný domek (OD)

Zpevněná plocha

Oplocení

PP DN 250 celk.dl. 5m

Strojně stírané, šachta BET DN 1000 mm, hl. 800mm

4x ŽB prefabrikovaná nádrž, užitný objem celkem 104m³

4x PP DN 2000

Užitná plocha 392m², užitný objem 376 m³

Užitná plocha 392m², užitný objem 376 m³

PP DN 1200

Součástí VKF - PP DN 1000

PP DN 1500

PP DN 1200

PP DN 1000

PP UR2 DN 200, celk. dl. 10 m

Kameno-betonový

PVC, PP, PE

CYKY

Zděný objekt, půd. rozměr 2.5x3.1m

Štěrková obslužná plocha 216m²

dl.80 m v=1.5m + vjezd vrata 3ks délky 4m

KČOV	Souřadnice obvodu	
	X:	Y:
	1014699,740	765373,720
	1014707,110	765451,700
	1014721,787	765449,294
	1014713,490	765368,610

SO 303 – Přeložka vodovodního řadu

Přeložka vodovodního řadu PEd 90 – dl. 15 m

Začátek stavby		Konec stavby	
X:	Y:	X:	Y:
1014565,480	765674,428	1014513,855	765676,049

SO 304 – Přeložka dešťové kanalizace

Rušená dešťová kanalizace Bet. DN 500 55 m
 Nová dešťová kanalizace PVC SN 10 DN 500 55 m

Začátek stavby			Konec stavby	
Jméno stoky	X:	Y:	X:	Y:
Stoka D	1014714.335	765384.556	1014707.937	765650.964

SO 305 – Přípojka vody pro ČOV

Přípojka vody pro ČOV bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad v hlavní ulici. Přípojka v délce 25 m bude ukončena ve vodoměrné šachtě na příjezdové cestě k ČOV (nezpevněná účelová komunikace). Bude osazena železobetonová pojezdová vodoměrná šachta, Ø 1000 mm, s poklopem 600 mm. Odtud bude veden domovní vodovod k ČOV v délce 240 m, do obslužného domečku ČOV.

Přípojka i vodovod bude proveden z potrubí PE 100 RC, SDr 11, 32x3,0, uložen na pískový podsyp, s krytím min. 1,2 m. Vodovod bude veden souběžně s novou kanalizační stokou SA, ve vzdálenosti cca 1 m.

SO 400 – Přípojka NN pro ČOV

Pro čistírnu odpadních vod bude zřízeno nové připojení elektrické energie. Bude napojeno ze stávající trafostanice (dodávka ČEZ). Vedle trafostanice bude osazen nový pilíř se spínací a elektroměrovou skříní. Odtud bude vedeno kabelové připojení k provoznímu domku ČOV, souběžně s kanalizací ve výkopu v zemi. Kabel CYKY J 4x10, délky 134 m.

SO 310 – Splaškové kanalizační přípojky

Celkem ks přípojek – 115. Přípojky jsou umístěny na totožných parcelách jako splaškové stoky (SO 301) a na soukromých zahradách jednotlivých připojovaných nemovitostí. Přípojky budou provedeny z hrdlového kanalizačního potrubí PVC SN 8, DN 150. Do stoky budou napojeny odbočkami, nebo do koncových šachet. Na každé přípojce bude osazena revizní šachta, pokud možno na pozemku připojované nemovitosti, max. 1 m od hranice pozemku.

Pro nové splaškové stoky bude zřízeno ochranné pásmo v souladu se zákonem 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech a kanalizacích“ 1,5 m od povrchu potrubí na každou stranu.

V místech stísněných poměrů v severní části obce, kde stávající zástavba nedovoluje vymezit ochranné pásmo zákonné velikosti, bude stanoveno ochranné pásmo menší, dosahující vždy k hranici zástavby. Jedná se o Stoku SL, Stoku SJ v úseku Šsj5 – Šsj7, Stoku SM v úseku Šsm1 až Šsm2. Ochranné pásmo je zakresleno v koordinační situaci C.3.2.

Pro vodovodní přípojku, vodovod (domovní vodovod) k ČOV a připojení elektro k ČOV se ochranné pásmo nezřizuje.

Pro čistírnu odpadních vod se ochranné pásmo nezřizuje.

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Pavel Jakubů – Vodopro, Hraničná 107, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 72757442, ověřil Ing. Michal Hadraba, ČKAIT 0008359, v květnu 2021; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - a) Slavos s.r.o. – č.j. V20828/2021 ze dne 22.11.2021
 - b) Povodí Vltavy, státní podnik – č.j. PVL-72974/2021/240 ze dne 20.10.2021
 - c) ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 001117140860 ze dne 1.7.2021
 - d) CETIN, a.s. – č.j. 832075/21 ze dne 22.10.2021, 584152/21 ze dne 12.3.2021
 - e) Vodafone CR a.s. – č.j. 210607-0809302341 ze dne 7.6.2021
 - f) T-mobile CR, a.s. – č.j. E30427/21 ze dne 9.6.2021
 - g) ÚAPP – č.j. 3287/2021 ze dne 2.7.2021, č.j. 5843/2021 ze dne 26.11.2021
 - h) MěÚ Slaný, OŽP, ZPF - č.j. 44011/2021/OŽP/Ki ze dne 22.10.2021
 - i) Městys Zlonice – č.j. 1468-323/2021 ze dne 13.10.2021
 - j) MěÚ Slaný, SÚ – č.j. MUSLANY/37412/2021/SÚ ze dne 28.7.2021
 - V případě, že při realizaci záměru dojde k dotčení lesních dřevin, bude postupováno podle standardu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti.
 - Po dobu stavby nebude (ani dočasně) na pozemcích určených k plnění funkcí lesa uložena výkopová zemina a veškerý stavební materiál.
 - Nebude docházet k pohybu stavební techniky po lesních pozemcích a k narušování půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkce lesa.
 - Budou přijata opatření k zamezení znečištění lesních pozemků, zejména únikem provozních kapalin. V případě, že ke znečištění dojde, stavebník zajistí neprodleně provedení sanace znečištění.
 - Při stavební činnosti nedojde k omezení lesního hospodaření zejména zamezením přístupu na lesní pozemky.
 - V případě nutnosti kácení stromů je třeba dodržet náležitosti § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013. Místně příslušným orgánem k podání žádosti o souhlas s kácením je příslušný obecní úřad.
 - Dále upozorňujeme, že akce musí být prováděna v souladu se zásadami ochrany dřevin na nelesních pozemcích dle ustanovení § 7 zákona; dále musí být prováděna (i na lesních pozemcích) v souladu s normou ČSN 83 9061 a návrhu standardu AOPK ČR SPPK 01 002:2014 Ochrana stromů při stavební činnosti – tzn. zejména výkopové práce prováděné blíže než 2,5 metru od paty kmene (chráněný kořenový prostor), provádět šetrnými technologiemi: supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem se selektivním přístupem k obnažovaným kořenům. Je možné přetínat kořeny o průměru do 30mm, kořeny od 31mm do 50mm přetínat pouze v nejnutnějších případech a je nutné kořenové rány ošetřit prostředky na ošetřování ran a kořeny nad 50mm je nutné zachovat a chránit je před účinky mrazu a vysychání. Bude instalována ochrana všech kmenů v blízkosti výkopů nejméně ve vzdálenosti 5 metrů od hrany výkopu na každou stranu. V kořenové zóně dřevin (nejméně 2,5 metru od paty kmene) nebude prováděn pojezd těžké techniky a ani uložen materiál či výkopová zemina.
 - Původce odpadů musí při realizaci stavebních a udržovacích prací dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Do doby vydání předpisu upravujícího taxativní výčet materiálů, které musí být soustředěny odděleně, je zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejména s nebezpečnými odpady a látkami.

- Původce stavebních a demoličních odpadů musí mít vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství. Povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, v případě, že nelze využít předání odpadů prostřednictvím obecního systému odpadového hospodářství (dále jen "obecní systém") obce, kde je záměr realizován. Zejména v případě, že obecním systémem je stanoveno množství odpadu, který lze obci předat nebo předáním odpadů by došlo k porušení bodu 1/ tohoto stanoviska.
- Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).
- K projektu je nutné vyjádření vlastníků dotčených pozemků a případně dalších subjektů, které budou stavbou dotčeny
- Před zahájením prací je nutno uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o služebnosti při uložení inženýrských sítí
- Místo křížení stávajících inženýrských sítí s novou akcí projednejte s jejich příslušnými správci
- Stavební uspořádání na pozemku stavby musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkových vod ze stavby na pozemní komunikaci, tj. veškerá dešťová voda z pozemku investora bude likvidována na tomto pozemku
- Nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by měnily úroveň nivelety na hraně místní komunikace
- Bude dodržena skladba konstrukčních vrstev vozovky a další podmínky dle vyjádření příslušných správců komunikací popř. dle TP 146 pro obnovu povrchových vrstev pozemních komunikací
- Investor požádá o povolení připojení pozemku k místní komunikaci OÚ Páleč
- Jakýkoliv nezbytně nutný zásah do silnice III. třídy nebo jejich příslušenství musí být projednán s ODSH min. 6 týdnů před realizací, a to prostřednictvím žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (formulář žádosti je k dispozici na ODSH nebo na www.meuslany.cz). V případě omezení provozu na silnici III. třídy v dané lokalitě, obdobně je třeba požádat o stanovení přechodné úpravy provozu se zpracovaným dopravně - inženýrským opatřením
- Jakýkoliv nezbytně nutný zásah do pozemní komunikace nebo jejího příslušenství v majetku obce Páleč, musí být projednán s obcí Páleč před realizací. Pokud si tento zásah vyžádá úpravu provozu v dané lokalitě, je třeba požádat o stanovení přechodné úpravy provozu se zpracovaným dopravně - inženýrským opatřením na ODSH MěÚ Slaný
- Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

k) KSÚS Středočeského kraje – č.j.5076/21/KSUS/KLT/KUC ze dne 30.7.2021

l) Ministerstvo vnitra ČR – bez č.j. ze dne 28.6.2021

m) Ministerstvo obrany ČR – č.j.126303/2021-1150-OÚZ ze dne 30.7.2021

3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
- b) Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilými osobami.
- c) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

- d) Na ČOV bude vytvořena stavební a technologická rezerva pro případnou instalaci chemického srážení fosforu dle výsledků sledování ve zkušebním provozu.
 - e) Vzhledem ke kolmému provedení výústního objektu je nutno opevnit i protilehlý břeh, vyústění potrubí bude min. 30 cm nad běžnou hladinou vody.
 - f) Zhotovitelem bude vyžádáno evidenční číslo výústního objektu, které bude přiděleno Povodím Vltavy, státním podnikem. Následně toto evidenční číslo bude trvalým způsobem umístěno na výústním objektu (např. vyražení na kovový štítek a jeho pevné přichycení)
 - g) Jednotlivé nemovitosti budou napojovány přímo, stávající žumpy, septiky a DČOV budou vyraženy.
 - h) Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod, nesmí být do ní zaústěny dešťové vody ani vody z bazénů.
 - i) V případě napojení zařízení se stravováním nebo jiné provozy na splaškovou kanalizaci, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.
 - j) Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech v areálu ČOV a Vodojemu požadujeme v co největší míře likvidovat na pozemku investora vsakem.
 - k) Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku, v případě jeho splavení bude koryto ihned vyčištěno.
 - l) Křížení kanalizace a vodovodu bude na březích potoka vyznačeno ocelovými zabetonovanými trasírkami.
 - m) Stoka SH vedená v souběhu s korytem Pálečského potoka bude umístěna v maximálním odstupu od koryta toku dle místních podmínek zastavěnosti a bude provedena z potrubí se zvýšenou těsností hrdel.
 - n) Během stavby bude **zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem** a to jak pro pěší tak pro motorová vozidla obyvatel a zejména vozidla záchranné služby a hasičských sborů.
 - o) Při stavbě nesmí být výkopová zemina a stavební materiály ukládány na cizí pozemky bez souhlasu jejich majitele.
 - p) Zahájení a ukončení prací bude ohlášeno správci toku na poříční dozorství Kladno, tel. 312248618
 - q) investor stavby bude **informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby** – dle plánu kontrolních prohlídek
- 4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2023.**
- 5. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.**
- 6. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:**
- a) dokončení stavby

V. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

- 1. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě uvedení do zkušebního provozu či kolaudačního souhlasu.
- 2. **S žádostí o uvedení do zkušebního provozu / kolaudační souhlas bude předloženo:**
 - a) doklad o provedení stavby oprávněnou osobou - doklad o převzetí stavby mezi dodavatelem (zhotovitelem) a investorem
 - b) dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
 - c) zaměření stavby (i v el. podobě), v zaměření budou uvedeny délky potrubí a souřadnice systému S-JTSK
 - d) doklad o zkoušce identifikačního vodiče
 - e) doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu
 - f) doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
 - g) stanovisko hygienika ke kolaudaci vodovodu
 - h) místopřísežné prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti materiálů pro rozvody pitné vody ve smyslu Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb.

- i) zpráva o výchozí revizi el. zařízení
- j) doklad o těsnosti ČOV, potrubí kanalizace, šachet
- k) doklad o čistotě/průchodnosti kanál. potrubí
- l) doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití (souhlas orgánu OH s kolaudací)
- m) doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
- n) souhlasy majitelů stavbou dotčených pozemků s kolaudací stavby
- o) provozní řád ČOV pro zkušební provoz
- p) kanalizační řád včetně stanoviska správce vodního toku a povodí, Povodí Vltavy, státního podniku
- q) doklad o zajištění oprávněného provozovatele kanalizace a ČOV

VI. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s § 38 vodního zákona

p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (dále jen "vypouštění") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Páleč
Název katastrálního území	Páleč u Zlonic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	109, 158/12 v katastrálním území Páleč u Zlonic
Číselný identifikátor vodního toku	10263748
Název vodního toku	Pálečský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-12-02-085
Hydrogeologický rajon	5140 Kladenská pánev
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 1014699,74; Y: 765373,72

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	splaškové
Druh recipientu	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod, splašková kanalizace, ČSOV, přeložka vodovodního řadu, přeložka dešťové kanalizace, přípojka vody pro ČOV, přípojka NN pro ČOV, splaškové kanalizační přípojky
Průměrné povolené	0,45 l/s
Maximální povolené	0,67 l/s
Maximální povolené	38,50 m3/den
Maximální měsíční povolené	1,155 tis. m3/měs.
Roční povolené	14,0525 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let od nabytí právní moci rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO	350

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	0,42 t/r
b) CHSKCr t/r	1,55 t/r
c) NL t/r	0,56 t/r
d) N-NH4 t/r	0,17 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l

c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'p'	12 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm'	20 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod

ANO

Počet kontrolních profilů měření množství

1

Četnost měření množství

12 x přítok, odtok (po dobu zkušebního provozu), 12 x odtok v trvalém provozu ročně kontinuální měření s registrací průtoků

Způsob měření množství vody

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod

ANO

Počet kontrolních profilů sledování jakosti

1

Četnost sledování

12 x přítok, odtok (po dobu zkušebního provozu), 12 x odtok v trvalém provozu ročně dvouhodinový směsný (typ A)

Typ vzorků

VII. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **10 let od nabytí právní moci rozhodnutí**

VIII. Stanoví podle § 10 odst. 4 vodního zákona další podrobnosti měření vypouštěných vod takto:1) Způsob, četnost, typ a místo odběru vzorků

- četnost provádění kontrolních vzorků pro přípustné hodnoty „p“ a pro maximální hodnoty „m“ se stanovuje na 12 vzorků za rok s pravidelným rozložením jednou za měsíc (12 x přítok, odtok (po dobu zkušebního provozu), 12 x odtok v trvalém provozu)
- vzorek pro přípustné hodnoty „p“ a pro maximální hodnoty „m“ bude typu A = dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- jakost a množství odpadních vod bude sledována na odtoku z čistírny odpadních vod (měrná šachta), na přítoku po dobu zkušebního provozu v šachtě před česlemi
- vzorky odpadní vody nebudou odebírány za neobvyklých situací (povodeň, přívalový déšť atp.)
- dle § 38 odst. 4 může odběry a rozborů odpadní vody provádět pouze osoba odborně způsobilá oprávněná k podnikání (oprávněná laboratoř)

2) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění:

CHSK _{Cr}	– ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
BSK ₅	– biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace – stanovení podle ČSN EN 1899 – 1, 2 Jakost vod
NL	– ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
NH ₄ -N	ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci
Pcelk	ČSN EN ISO 6878 (75 7465), čl. 7 a čl. 8, Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

Rozbory je možné provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou po projednání s příslušným vodoprávním úřadem.

3) Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků měření:

Výsledky měření objemů vypouštěných odpadních vod a kopie všech provedených a tímto rozhodnutím stanovených rozborů znečištění vypouštěných odpadních vod předloží vlastník ČOV, v souladu s § 38

odst. 6 vodního zákona a v souladu s § 126 odst. 6 1x ročně (za uplynulý kalendářní rok) vždy k 15.2. každého roku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (tzv. ISPOP, registrace na www.ispop.cz)

Odůvodnění:

Dne 26.10.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení povolení souboru staveb.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů
- 3 paré projektové dokumentace
- plnou mocí k zastupování
- souhlasy majitelů stavbou dotčených pozemků nebo smlouvami o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti
- plánem kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům oznámením č.j. MUSLANY/58512/2021/OŽP ze dne 23.11.2021. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stanoviska sdělili:

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace vyjádření dne 29.11.2021 č.j. 59697/2021
 - a) Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
 - b) Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací
 - c) Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem, je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 - d) Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

Projektovou dokumentaci stavby „**Kanalizace a ČOV Páleč**“ vypracoval Ing. Pavel Jakubů – Vodopro, Hraničná 107, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 72757442, ověřil Ing. Michal Hadraba, ČKAIT 0008359, v květnu 2021. Projektová dokumentace stavby řeší: stavbu nové splaškové kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, čistírny odpadních vod, přeložky vodovodního řádu, přeložky dešťové kanalizace, přípojky vody pro ČOV, splaškových kanalizačních přípojek, přípojky NN pro ČOV.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn:

Jan Andelt, Martina Andeltová, Karel Benc, Eva Bencová, Antonín Beránek, Jaroslav Beránek, Jiří Beránek, Kristýna Beránková, Marcela Beránková, Marie Beránková, Ing. Pavel Bláha, Jarmila Bonnetová, Ladislav Bröschel, Jana Bröschelová, Miroslav Buček, Romana Bučková, František Bunda, Blanka Bundová, Anna Cajthamlová, Ondřej Čadek, Renata Čápková, Ján Časo, Hana Černá, Jitka Černá, Karolína Černá, Jiří Černý, Ivana Čerovská, Daniel Čerovský, Lenka Česalová, Bc. Jaroslav Dlouhý, Lenka Dufková, Josef Fojt, Margita Fojtová, Naděžda Fojtová, Ladislav Follauf, Martina Frolíková, Petr Frydrych, Lenka Frydrychová, Václav Gabriško, Jarmila Gabrišková, Zdeněk Hanzl, Petr Havrda, Petra Havrdová, Otakar Hejtmánek, Vladislava Hejtmánková, Božena Hlinská, Dana Hlinská, Vlastimil Holub, Martina Holubová, Martin Houba, František Hrdina, Josef Husník, Miroslav Husník, Ing. Hana Chmelíková, Alena Jakusová, Lenka Karásková, Eva Kinská, Pavel Kinský, Ing. Marian Koreček, Jiří Korselt, Miroslav Korselt, Kateřina Koukalová, Josef Kovář, Jaroslav Kratochvíl, Marta Kratochvílová, Josef Krupka, Anna Krupková, Petr Kružliak, Stanislava Kružliaková, Daniel Křišťál, Jana Křišťálová, František Kubásek, Martin Kubásek, Tomáš Kubásek, Romana Kubásková, Tomáš Kubík, Romana Kubíková, Josef Kulhánek, Rudolf Kuželka, Jiřina Kuželková, Josef Lávic, Petr Lázna, Marcela Láznová, Pavel Lemon, Ing. Ludovít Lipták, Pavel Lojek, Petr Macek, Ivana Macková, František Marholt, Alena Marholtová, Jakub Meixner, Svetislav Mijić, Stanislava Myslivečková, Radek Nauš, Ing. Monika Naušová, Martin Nesvadba, Jiří Niš, Sylva Nišová, Tomáš Novák, Václav Novák, Jitka Nováková, Markéta Nováková, Petra Novotná, Miroslav Novotný, Jaroslav Panc, Věra Pancová, Věra Pancová, Jan Pavlíček, Jana Petržilková, Jiří Prošek, Richard Rodriguez, Jana Řeháčková, Petra Říčková, Klára Slabá, Milena Slavíková, Antonín Slezák, Lenka Slezáková, Ján Smrek, Hana Svobodová, Miroslav Šimon, Jana Šimonová, Vladislav Šlajchrt, Alena Šlajchrtová, Martin Šrajer, Eva Šrajerová, Jindřiška Šrajerová, Martina Šrajerová, Jan Štanc, Nikola Štancová, Růžena Šturmová, Jiří Švanda, Lenka Švandová, Ernest Tancoš, Anna Tancošová, Miroslava Trávníčková, Peter Trebuna, Ing. Jaroslav Třmínek, Světluška Třmínková, Jaroslav Turek, Dana Turková, Miroslav Urban, Karel Václavík, Martin Václavík, Lucie Václavíková, Veronika Vadlejchová, Martina Vejražková, Martin Vendég, Pavlína Vendégová, Simona Verešová, Zdeňka Víchová, Ing. Miroslava Vocílková, Milan Zán, Jana Zemková, Martin Zlonický, AGROS Vraný, Baumaster s.r.o., MI Estate s.r.o., SUOPELOS s.r.o., Obec Pálec, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vlastníci (správci) sítí technické infrastruktury:

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Slavos Slaný, s.r.o., T-mobile a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

k.ú. Pálec									
13	15	21	36	45	60	85	88	96	97
104	114	125	126	143	145	146	180	237	241
242	243	244	245	247	248	250	252	254	255
259	261	262	263	271	272	273	275	276	280
286	287	294	295	296	297	298	299	305	306
318	322	325	332	337	341	358	365	385	416
431	446	447	455	469	470	482	513	553	554
557	558	559	605	606	607	608	609	613	614
618	621	624	625	626	628	633	637	720	736
737	739	745	748	749	750	751	754	756	757
764	769	770	775	779	785	787	798	808	811

816	817	823	824	829	832	833	834	835	836
837	849	850	851	855	859	863	864	865	866
869	870	871	872	877	879	888	889	890	891
893	894	895	1587	108/2	108/3	11/10	11/3	133/12	133/5
133/6	133/7	133/8	133/9	14/1	158/11	158/12	158/13	158/16	159/2
16/3	169/1	169/10	169/11	169/12	169/14	169/15	169/18	169/19	169/20
169/21	169/22	169/24	169/3	169/4	169/5	169/7	169/8	169/9	18/1
18/2	2/1	2/3	226/4	226/6	257/7	265/10	265/9	3/5	3/6
3/8	309/1	309/2	312/1	312/2	319/1	319/10	319/2	319/20	319/21
319/27	319/4	319/5	319/6	319/7	319/8	32/1	32/2	32/4	32/7
33/2	35/3	35/4	35/5	366/1	366/2	374/1	389/2	392/1	392/2
392/3	393/1	393/33	393/34	393/35	395/15	395/16	395/7	395/8	398/1
400/25	400/27	419/2	510/1	510/10	510/13	510/17	510/18	510/3	510/5
510/6	510/8	58	590/1	590/2	590/3	590/32	593/1	595/1	595/2
6/1	6/10	6/11	6/2	6/3	6/4	6/5	6/9	604/7	604/8
610	612	616	622	627	634	636	64/1	65/1	65/11
65/2	65/3	65/6	65/7	65/8	65/9	66/1	66/12	66/3	68/1
74/1	741/1	743/1	744/3	755/1	755/2	755/4	755/5	76/2	76/4
761/1	761/2	762/1	762/2	803/1	803/3	820/3	820/7	822/1	822/2
822/5	825/1	828/1	828/2	828/3	829	830/1	830/3	830/4	830/5
830/5	833	838/1	838/2	840/1	840/2	840/3	840/5	840/6	870
881/1	881/11	881/12	881/13	881/14	881/2	881/4	881/6	882/1	882/2
94/2	95/1	st. 100	st. 104	st. 107	st. 108	st. 11	st. 135	st. 38/2	st. 50/2
st. 54	st. 58	st. 82	1004	108/1	108/2	11/11	11/12	11/13	11/2
11/3	133/1	158/16	158/7	169/13	169/16	169/17	169/6	18/1	18/3
2/2	2/4	2/8	2/9	221/1	226/8	257/4	258/9	3/2	3/3
3/4	3/5	31/1	31/2	319/11	319/13	319/14	319/19	319/22	319/24
319/26	319/3	319/30	319/9	32/3	32/5	32/7	32/8	32/9	33/1
35/1	35/2	35/5	35/6	37/3	38/2	389/1	394/2	395/1	395/11
395/12	395/13	395/14	395/6	395/9	4/1	40/3	419/1	496/2	496/4
510/2	593/2	6/2	6/6	6/7	6/8	6/9	602/2	604/3	604/4
604/5	604/6	611/3	617	623	65/1	65/10	65/2	65/5	65/9
66/12	66/9	710/2	74/2	741/2	744/2	755/3	755/6	755/7	76/1
76/6	803/2	803/4	820/1	820/4	820/6	838/6	840/4	854	881/10
882/1	882/2	882/5	94/1	st. 1	st. 100	st. 101	st. 102	st. 105	st. 109
st. 112	st. 113	st. 114	st. 115	st. 116	st. 117	st. 118	st. 119	st. 120	st. 121
st. 124	st. 125	st. 127	st. 128	st. 129	st. 130	st. 131	st. 132/1	st. 132/2	st. 15/1
st. 15/2	st. 16	st. 162	st. 18	st. 19/1	st. 19/2	st. 2	st. 20	st. 21	st. 22
st. 24/1	st. 24/2	st. 27	st. 28	st. 29	st. 3	st. 30	st. 32/1	st. 36	st. 37
st. 38/1	st. 4	st. 40	st. 41	st. 42	st. 43	st. 45	st. 46	st. 47	st. 5
st. 50/1	st. 51	st. 55	st. 56	st. 57	st. 59	st. 6	st. 60	st. 61	st. 62
st. 63	st. 64	st. 65	st. 69	st. 7	st. 70	st. 72/2	st. 73	st. 74	st. 8
st. 80/1	st. 80/2	st. 82	st. 84	st. 85	st. 86	st. 87	st. 89	st. 9	st. 91
st. 92	st. 93	st. 94/1	st. 96	st. 97	st. 99				

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost žádné připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Monika Nováková
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Slaný a Obce Páleč.

Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. HADRABA, s.r.o., IDDS: akehim6
sídlo: Chalúpeckého č.p. 1824, 252 63 Roztoky u Prahy
zastoupení pro: Obec Pálec, Pálec č.p. 65, 273 71 Zlonice
2. Karel Benc, Pálec č.p. 3, 273 71 Zlonice
3. Eva Bencová, Pálec č.p. 3, 273 71 Zlonice
4. Josef Fojt, Pálec č.p. 84, 273 71 Zlonice
5. Naděžda Fojtová, Pálec č.p. 84, 273 71 Zlonice
6. Jiří Korselt, Tuřany č.p. 103, 273 79 Tuřany u Slaného
7. Miroslav Korselt, Karlovarská č.p. 225, 273 02 Tuchlovice
8. Milena Slavíková, Dvořákova č.p. 1608, 274 01 Slaný 1
9. Miroslav Urban, IDDS: 4eym5yk
trvalý pobyt: Sportovní č.p. 3205, 276 01 Mělník 1
10. Martina Vejražková, Dvořákova č.p. 1608, 274 01 Slaný 1
11. Martin Zlonický, Tesaříkova č.p. 1024/9, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
12. AGROS Vraný, družstvo vlastníků, IDDS: cw7ujmw
sídlo: Vraný č.p. 122, 273 73 Vraný u Slaného
13. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
14. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
15. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

dotčené správní úřady

16. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
17. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
18. Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
19. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
20. Městský úřad Slaný, stavební úřad, úřad územního plánování, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
21. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
22. Slavos Slaný, s.r.o., IDDS: aa7kp9d
sídlo: Politických vězňů č.p. 1523, 274 01 Slaný 1
23. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
sídlo: Nad olšinami č.p. 448/3, 100 00 Praha 10-Strašnice
24. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73
sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1
25. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e
sídlo: Gen.Klapálka č.p. 1583, 272 01 Kladno 1
26. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

ostatní

27. Městys Zlonice, Stavební úřad, IDDS: 2npb7ae
sídlo: náměstí Pod Lipami č.p. 29, 273 71 Zlonice